



YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 2023001-1



DK

1. Varetypens unikke identifikationskode:	C.E. 3G1.5; 5G1.5; 5G2.5 300/500 V
2. Tilsigtet anvendelse:	Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion
3. Fabrikant:	Sarpik Supply ApS Iggiaanut 10 3900 Nuuk Greenland
4. Bemyndiget repræsentant:	-
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:	3
6a. Harmoniseret standard:	EN 50575:2014+A1:2016
Notificeret organ/notificerede organer:	0199
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:	
Modstandsdygtighed ved brand:	Eca
Inhold af farlige stoffer:	No performance determined
Notified testing laboratory No. 0199 assessed the reaction to fire performance and issued the reaction to fire classification report	
Denne ydeevnedeklaration kan findes på:	www.sarpiksupply.gl
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:	Pavia Poulsen & Kim Junge
Sted og dato:	Nuuk, 14.08.2023